

Сведения о проверке размещены в ФГИС ЕРКНМ  
учётный номер **15230061000205388672** от 15.03.2023  
Согласование с органом прокуратуры:  
согласование требуется



**МЧС РОССИИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс+7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО — Алаания +7(8672) 25-84-32)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району РСО-Алаания,  
ИРФ, 363755. РСО - Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, **8, тел. /факс+7(86736) 2-70-021 e-mail: ond.mozdok@15.mchs.gov.ru**

**Предписание об устранении нарушений**

**обязательных требований пожарной безопасности № 29/3 \_\_\_\_\_**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад №18 поселка Притеречного Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 29 от 13.03.2023 года, в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. "20" марта 2023 г. начальником ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алания подполковником внутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена выездная внеплановая проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №18 поселка Притеречного Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, юридический адрес: РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Советская, д. 15

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая Супрунова Светлана Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ пре	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения	Отметка
				ао

для сан ия	безопасности; с указанием конкретного места выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполн ении
1.	Допускается применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка на путях эвакуаций, сертификат не предоставлен)	(ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п/п 4.5 декларации ПБ регистрационный номер 90 230 850-ТО-492 от 24.11.2021);	11.03.2024	
2.	Территория детского сада не обеспечена противопожарным водоснабжением.	(ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 2.11 СНИП 2-04-02 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п/п 4.2 декларации ПБ регистрационный номер 90 230 850-ТО-492 от 24.11.2021);	11.03.2024	
3.	Двери кладовой для хранения горючих материалов, пожароопасного технического помещения, а также кладовой для хранения белья и гладильной в детском дошкольном учреждении выполнена не противопожарной (предел огнестойкости дверей не менее 0,6 ч сертификатом не подтвержден)	(ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНИП 2.0802-89* «Общественные здания и сооружения»; п/п 4,4 декларации ПБ регистрационный номер 90 230 850-ТО-492 от 24.11,2021);	11.03.2024	
4.	Допускается устройство деревянных перегородок	(ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. Ха123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184 «О техническом регулировании»; п. 5.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п/п 4.4 декларации	11.03.2024	

		ПБ регистрационный номер 90 230 850-ТО-492 от 24.11.2021);	
5.	На объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	(п. 30 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ");	11.03.2024
6.	Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова превышает 20 минут.	(ч.1. ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п/п 4.9 декларации ПБ регистрационный номер 90 230 850-ТО-492 от 24.11.2021).	11.03.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Начальник ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР Главного управления  
подполковник внутренней службы В.В. Панасенко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» марта 2023 г.

Предписание для исполнен<sup>а</sup> получил(а):

  
\_\_\_\_\_



Заведующая МБДОУ №18  
п. Притеречного Супрунова С.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность, руководитель шного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«20» марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390067

Владелец Супрунова Светлана Ивановна

Действителен с 01.04.2024 по 01.04.2025